



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам,
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.61

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 43/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа №1 г. Камешково*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Владимирской области – заместителя главного государственного инспектора г. Ковров, Ковровского и Камешковского районов по пожарному надзору Былова Сергея Евгеньевича от «27» февраля 2015 года № 43, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «17» марта 2015 г. по 14 ч. 00 мин. «18» марта 2015 г. проведена проверка

инспектор отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области Власовым Григорием Дмитриевичем

Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 г. Камешково расположенного по адресу: г. Камешково, ул. Гоголя, д.5А

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с Директором Муниципального образовательного учреждения СОШ № 1 г. Камешково Агарковым Сергеем Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>В подвальном помещении школы эксплуатируются неисправные выключатели</p> <p>В подвальном помещении школы привести в исправное состояние выключатели</p>	<p>Основание: п. 42 «б» Правил противопожарного режима (далее – ППР), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390,;</p>	01.06.15	
2.	<p>Отсутствует требуемое количество электрических фонарей у персонала из расчета один фонарь на 50 человек</p> <p>Обеспечить персонал требуемым количеством электрических фонарей из расчета один фонарь на 50 человек</p>	<p>Основание: п. 38 Правил противопожарного режима (далее – ППР), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390,;</p>	01.06.15	
3.	<p>На щитоблоке школы эксплуатируются неисправная розетка</p> <p>На щитоблоке школы привести в исправное состояние электрическую розетку</p>	<p>Основание: п. 42 «б» Правил противопожарного режима (далее – ППР), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390,;</p>	01.06.15	
4.	<p>Ограждающие ниши для прокладки коммуникаций в подсобном помещении мастерской не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-ого типа</p> <p>Ограждающие ниши для прокладки коммуникаций в подсобном помещении мастерской выполнить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-ого типа</p>	<p>Основание: п. 22 ППР, п. 4.25. СП 4.13130.2009 (Свод правил Система противопожарной защиты «ОРГАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ».</p>	01.06.15	
5.	<p>На щитоблоке школы в складском помещении не проведена работа по заделке отверстий в месте пересечения водяными трубами межуэтажного перекрытия</p> <p>На щитоблоке школы в складском помещении провести работы по заделке отверстий в месте пересечения водяными трубами межуэтажного перекрытия</p>	<p>Основание: п. 22 «б» Правил противопожарного режима (далее – ППР), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390,;</p>	01.06.15	

6.	<p>Складское помещение в дошкольной группе не защищено извещателями автоматической пожарной сигнализации</p> <p>Складское помещение в дошкольной группе оборудовать извещателями автоматической пожарной сигнализации</p>	<p>Основание: ст. 6, 54 Федерального закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил 5.13130-2009 приложение А.</p>	01.06.15	
----	---	--	----------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Власов Григорий Дмитриевич, инспектор отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам,

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» марта 2015 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Агарков Сергей Владимирович
(должность, фамилия, инициалы)

«20» марта 2015 г.